

# CERTIFICATO DI ESAME CE DI TIPO

## EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

No. **51BR3255DR**

VISTO L'ESITO DELLE VERIFICHE CONDOTTE IN CONFORMITÀ ALL'ALLEGATO III  
DEL DPR 15/11/96, N. 660, ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/42/CEE,  
SI DICHIARA CHE I SEGUENTI PRODOTTI (MODELLO/TIPO):

*On the basis of our assessment carried out according to Annex III of Legislative Decree of 1996/11/15,  
No. 660, national transposition of the Directive 92/42/EEC, we hereby certify that  
the following products (model/type):*

***Caldae murali***

***Wall mounted boilers***

***Modelli Tahiti Condensing K..., Pictor Condensing K...***

***Models Tahiti Condensing K..., Pictor Condensing K...***

*(ulteriori informazioni sono riportate in allegato)  
(for further information see annexes)*

COSTRUITI DA:  
*Manufactured by:*

**FONDITAL SPA  
VIA MOCENIGO 123  
25078 VESTONE BS**

SODDISFANO LE DISPOSIZIONI DEL DECRETO SUDETTO.

IN BASE A DETTE PRESCRIZIONI, LA MARCATURA DI RENDIMENTO ENERGETICO  
ATTRIBUIBILE AL PRODOTTO È:

*Meet the requirements of the aforementioned national legislation.*

*According to said provisions, the marking of energy efficiency of the referred product is:*

**4 (\*\*\*\*)**

IL PRODOTTO SOPRA RIPORTATO È INOLTRE CONFORME AI REQUISITI DELLA DIRETTIVA  
90/396/CEE COME EVIDENZIATO DAL CERTIFICATO CE DI TIPO N.

*The above mentioned product meets also the requirements of the Directive 90/396/EEC  
as shown by the EC Certificate no.*

**51BR3254**

QUESTO CERTIFICATO DI ESAME CE DI TIPO È RILASCIATO DA IMQ S.P.A. QUALE  
ORGANISMO NOTIFICATO PER LA DIRETTIVA 92/42/CEE.

IL NUMERO IDENTIFICATIVO DELL'IMQ S.P.A. QUALE ORGANISMO NOTIFICATO È: **0051**

*This EC Type Examination Certificate is issued by IMQ S.p.A. as Notified Body for the Directive 92/42/EEC.  
Notified Body notified to European Commission under number: 0051*

2006-06-01

DATA

  
**IMQ S.p.A.**  
VIA QUINTILIANO 43 - 20138 MILANO

IL PRESENTE CERTIFICATO ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE DEL  
*This Certificate cancels and replaces the previous one of*

**Allegato al Certificato di Esame CE di Tipo**  
**Annex to EC Type Examination Certificate**

*Emesso il / Issued on* 2006-06-01  
*Data di aggiornamento / Updated on* 2006-07-19  
*Sostituisce / Replaces* 2006-06-01

**Prodotto | Product**

***Caldaie murali***  
***Wall mounted boilers***

**Concessionario | Licence Holder**

**FONDITAL SPA**  
**VIA MOCENIGO 123**  
**25078 VESTONE BS**

**Marchatura | Mark**



CEDR

**Costruito presso | Manufactured at**


VIA MOCENIGO 123 25078 VESTONE BS Italy

**Rapporti | Test Reports**

06AG00152/M01

**Caratteristiche tecniche | Technical characteristics**

*Tipo di alimentazione / Type of supply* **Gas**  
*Metodo / Method* **Indiretto / indirect**

  
\_\_\_\_\_  
**IMQ S.p.A.**

## Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.G0072N

<i>Marca   Trade mark</i>	<b>FONDITAL</b>
<i>Modello   Model</i>	<b>Tahiti Condensing KC 24</b>
<i>Numero stelle   Stars no.</i>	<b>4 (****)</b>
<i>Portata termica nominale   Nominal heat input</i>	<b>23,7kW</b>
<i>Portata termica ridotta nominale   Minimum nominal heat input</i>	<b>6,5kW</b>
<i>Rendimento utile alla potenza nominale   Useful efficiency at nominal output</i>	<b>96,0%</b>
<i>Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn   Useful efficiency at part load of 0,3 Pn</i>	<b>109,1%</b>
<i>Tipo di caldaia   Type of boiler</i>	<b>Condensazione / condensing</b>

AR.G0072W

<i>Marca   Trade mark</i>	<b>FONDITAL</b>
<i>Modello   Model</i>	<b>Tahiti Condensing KR 24</b>
<i>Numero stelle   Stars no.</i>	<b>4 (****)</b>
<i>Portata termica nominale   Nominal heat input</i>	<b>23,7kW</b>
<i>Portata termica ridotta nominale   Minimum nominal heat input</i>	<b>6,5kW</b>
<i>Rendimento utile alla potenza nominale   Useful efficiency at nominal output</i>	<b>96,0%</b>
<i>Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn   Useful efficiency at part load of 0,3 Pn</i>	<b>109,1%</b>
<i>Tipo di caldaia   Type of boiler</i>	<b>Condensazione / condensing</b>

AR.G008E2

<i>Marca   Trade mark</i>	<b>FONDITAL</b>
<i>Modello   Model</i>	<b>TAHITI CONDENSING KC 32</b>
<i>Numero stelle   Stars no.</i>	<b>(4)****</b>
<i>Portata termica nominale   Nominal heat input</i>	<b>31,5kW</b>
<i>Portata termica ridotta nominale   Minimum nominal heat input</i>	<b>9,1kW</b>
<i>Rendimento utile alla potenza nominale   Useful efficiency at nominal output</i>	<b>96,6%</b>
<i>Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn   Useful efficiency at part load of 0,3 Pn</i>	<b>108,7%</b>
<i>Tipo di caldaia   Type of boiler</i>	<b>Condensazione / condensing</b>

AR.G008E3

<i>Marca   Trade mark</i>	<b>FONDITAL</b>
<i>Modello   Model</i>	<b>TAHITI CONDENSING KR 32</b>
<i>Numero stelle   Stars no.</i>	<b>(4)****</b>
<i>Portata termica nominale   Nominal heat input</i>	<b>31,5kW</b>
<i>Portata termica ridotta nominale   Minimum nominal heat input</i>	<b>9,1kW</b>
<i>Rendimento utile alla potenza nominale   Useful efficiency at nominal output</i>	<b>96,6%</b>
<i>Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn   Useful efficiency at part load of 0,3 Pn</i>	<b>108,7%</b>
<i>Tipo di caldaia   Type of boiler</i>	<b>Condensazione / condensing</b>

## Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.G0072O

Marca | Trade mark **NOVA FLORIDA**  
Modello | Model **Pictor Condensing KC 24**  
Numero stelle | Stars no. **4 (\*\*\*\*)**  
Portata termica nominale | Nominal heat input **23,7kW**  
Portata termica ridotta nominale | Minimum nominal heat input **6,5kW**  
Rendimento utile alla potenza nominale | Useful efficiency at nominal output **96,0%**  
Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn | Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **109,1%**  
Tipo di caldaia | Type of boiler **Condensazione / condensing**

AR.G0072X

Marca | Trade mark **NOVA FLORIDA**  
Modello | Model **Pictor Condensing KR 24**  
Numero stelle | Stars no. **4 (\*\*\*\*)**  
Portata termica nominale | Nominal heat input **23,7kW**  
Portata termica ridotta nominale | Minimum nominal heat input **6,5kW**  
Rendimento utile alla potenza nominale | Useful efficiency at nominal output **96,0%**  
Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn | Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **109,1%**  
Tipo di caldaia | Type of boiler **Condensazione / condensing**

AR.G008E4

Marca | Trade mark **NOVA FLORIDA**  
Modello | Model **Pictor Condensing KC 32**  
Numero stelle | Stars no. **4 (\*\*\*\*)**  
Portata termica nominale | Nominal heat input **31,5kW**  
Portata termica ridotta nominale | Minimum nominal heat input **9,1kW**  
Rendimento utile alla potenza nominale | Useful efficiency at nominal output **96,6%**  
Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn | Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **108,7%**  
Tipo di caldaia | Type of boiler **Condensazione / condensing**

AR.G008E5

Marca | Trade mark **NOVA FLORIDA**  
Modello | Model **Pictor Condensing KR 24**  
Numero stelle | Stars no. **4 (\*\*\*\*)**  
Portata termica nominale | Nominal heat input **31,5kW**  
Portata termica ridotta nominale | Minimum nominal heat input **9,1kW**  
Rendimento utile alla potenza nominale | Useful efficiency at nominal output **96,6%**  
Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn | Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **108,7%**  
Tipo di caldaia | Type of boiler **Condensazione / condensing**